

## Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0761-CPR-3-1376-16-2.5

Z-3/1376/16 (Vereinbarungsnummer)

**iBMB MPA** TU BRAUNSCHWEIG

Institut für Baustoffe,  
Massivbau und Brandschutz

In Übereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung / CPR) gilt dieses Zertifikat für das

## Bauprodukt

## Runde Entrauchungsrohrleitungen für Einzelabschnitte mit der Handelsbezeichnung: 'Lindab Smoke Control System' Klassifizierung: E<sub>600</sub> 120 (h<sub>o</sub>) S 1500 single

hergestellt von oder für

**Lindab GmbH**  
**Carl-Benz-Weg 18**  
**22941 Bargteheide**

## am Produktionsstandort

Isseroda.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 12101-7:2011

unter System 1 für die Leistung, die in diesem Zertifikat angegeben ist, eingehalten werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird, um

## **die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes**

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde am 26.09.2025 ausgestellt und gilt längstens bis zum 26.09.2030, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methode noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Produktzertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht. Die Erstausstellung des Zertifikates erfolgte am 26.09.2025.

## Braunschweig

Dr.-Ing. Sven Lehmberg  
(Leitung der Zertifizierungsstelle)