



**Leistungserklärung 26/09/25**  
**Declaration of Performance-DoP no. 26/09/25**

Dieses Dokument wird ausgestellt in Übereinstimmung mit der Verordnung Nr. 305/2011/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung/CPR).

*Prepared in compliance with the regulation no. 305/2011/EU of the European Community and the Council, published March 9, 2011 (Construction Products Regulation/CPR).*

Eindeutiger Kenncode des Produktes: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Entrauchungskanalstück <i>Smoke duct section</i>
Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes: <i>Identification of the construction product:</i>	Entrauchungskanalstück, rund Lindab SmokeControlSystem
Name und Adresse des Herstellers: <i>Name and address of the manufacturer</i> :	Lindab GmbH Carl-Benz-Weg 18 22941 Bargteheide (Germany)
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes: <i>System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:</i>	System 1 <i>System 1</i>
Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: <i>Name and identification number of the notified body:</i>	MPA Braunschweig 0761
CE-Kennzeichnung: <i>EG Certificate of conformity:</i>	0761-CPR-3-1376-16-2.5
Erklärte Leistung nach harmonisierter technischer Spezifikation DIN EN 12101-7:2011-08: <i>Declared performance according harmonized technical specification: DIN EN 12101-7:2011-08:</i>	
Wesentliche Merkmale: <i>Essential characteristics:</i>	Leistung: <i>Performance:</i>
Maximale Abmessung Durchmesser: <i>Max. Dimension Diameter:</i>	ø1600mm
Klassifizierung: <i>Classification:</i>	EN 13501-4 auf der Grundlage von EN 1366-9: E600 120 (ho) S - 1500 single. <i>EN 13501-4 on the basis of EN 1366-9: E600 120 (ho) S - 1500 single.</i>
Vermerk: <i>Note:</i>	EN 1366-9 vertikal (ve) uneingeschränkt EN 1366-9 vertical (ve) unrestricted
Rauchdichtheit S: <i>Smoke leakage S:</i>	Leckagerate gemäß DIN EN 1366-9 und DIN EN 1366-10 eingehalten. <i>Leakage rate according to DIN EN 1366-9 and DIN EN 1366-10 fulfilled.</i>



**Leistungserklärung 26/09/25**  
**Declaration of Performance-DoP no. 26/09/25**

Wir, Lindab GmbH, erklären hiermit, dass das Produkt Entrauchungskanalstück Lindab SmokeControlSystem den Anforderungen gemäß DIN EN 12101-7:2011-08 entspricht.

*We, Lindab GmbH, hereby declare that the product Lindab SmokeControlSystem complies with the requirements to DIN EN 12101-7:2011-08.*

Feldkirchen, 26.09.2025

Thomas Degenkolb, Geschäftsführer/Managing Director

Diese Leistungserklärung wird zur Verfügung gestellt unter:

*This Declaration of Performance is available on:*

[www.lindab.de](http://www.lindab.de)