

Zertifikat

für freiwillige Angaben nach § 85a Abs. 2 Nr. 6 MBO

Nr. Z-MPA-BS-3-1376-16-2.7

Bauprodukt

Sondergrößen von Entrauchungsleitungen

Rechteckige Entrauchungskanalleitungen für Einzelabschnitte mit der Handelsbezeichnung:
'Lindab Smoke Control System'

Hersteller und Herstellwerk

— Lindab GmbH
Carl-Benz-Weg 18
22941 Bargteheide

Technische Spezifikationen

Die Bauprodukte erfüllen die Anforderungen an die harmonisierte Norm EN 12101-7:2011.

Prüfung/Klassifizierung

— Die Entrauchungskanalstücke wurden im Rahmen eines Zertifizierungsverfahrens nach EN 12101-7:2011 geprüft.

Zusätzliche Angaben zur Herstellung von einem Leitungsquerschnitt bis **b x h = 2.500 x 2.500 mm** sind im Prüfbericht Nr. PGA12560A vom 16.04.2025 und PHA12178A vom 16.05.2025 des Danish Institute of Fire and Security Technology sowie MPABS-2502691 vom 15.12.2025 enthalten.

Überwachung

Die Produktion und die werkseigene Produktionskontrolle werden jährlich auf der Grundlage eines unbefristet geltenden Zertifizierungsvertrages überwacht.

Gültigkeit

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 19.12.2025 ausgestellt und gilt längstens bis zum 18.12.2027, solange weder das Bauprodukt noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Zertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht.

Braunschweig

Dr.-Ing. Sven Lehmberg