



Lindab GmbH

Carl-Benz-Weg 18 · 22941 Bargteheide
Tel.: +49 4532 2859-0 · Fax: +49 4532 2859-68
E-Mail: lindab@lindab.de · www.lindab.de

Leistungserklärung 11/14/02 Declaration of Performance-DoP no. 11/14/02

Dieses Dokument wird ausgestellt in Übereinstimmung mit der Verordnung Nr. 574/2014/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 21. Februar 2014 (Bauproduktenverordnung/CPR).


Prepared in compliance with the regulation no. 574/2014/EU of the European Community and the Council, published February 21st, 2014 (Construction Products Regulation/CPR).

Eindeutiger Kenncode des Produktes: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Entrauchungsleitung, rechteckig <i>Smoke control duct, rectangular</i>
Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes: <i>Identification of the construction product:</i>	LFP mit Formteilen und Zubehör <i>LFP with fittings and accessories</i>
Vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes: <i>Intended use of the construction product:</i>	Entrauchungsleitung in Einzelabschnitten <i>Smoke control duct in single compartments</i>
Name und Adresse des Herstellers: <i>Name and address of the manufacturer:</i>	Lindab GmbH Carl-Benz-Weg 18 22941 Bargteheide (Germany)
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes: <i>System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:</i>	System 1
Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: <i>Name and identification number of the notified body:</i>	MPA Braunschweig 0761
CE-Kennzeichnung: <i>EG Certificate of conformity:</i>	0761-CPR-0360
Wesentliche Merkmale / Essential Characteristics	
Nach harmonisierter Norm: <i>According to harmonized technical specification:</i>	DIN EN 12101-7:2011-08:
Max. Abmessung / <i>Max. Dimension:</i>	B=1250 mm, H=1000 mm
Klassifizierung: <i>Classification:</i>	EN 13501-4 auf der Grundlage von EN 1366-9: E600 120 (ho) S - 1500 single. <i>EN 13501-4 on the basis of EN 1366-9: E600 120 (ho) S - 1500 single.</i>
Rauchdichtheit S: <i>Smoke leakage S:</i>	Leckagerate gemäß DIN EN 1366-9 und DIN EN 1366-10 eingehalten. <i>Leakage rate according to DIN EN 1366-9 and DIN EN 1366-10 fulfilled.</i>
Raumabschluss E: <i>Integrity E:</i>	Erfüllt <i>Confirmed</i>
Mechanische Formstabilität (unter E) <i>Mechanical stability (under E)</i>	Erfüllt <i>Confirmed</i>
Aufrechterhaltung des Querschnitts (unter E) <i>Maintenance of duct cross section (under premises of E)</i>	Erfüllt <i>Confirmed</i>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with regulation (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Bargteheide, 27.02.2024


Thomas Degenkolb, Geschäftsführer/Managing Director