

## Zertifikat

für freiwillige Angaben nach § 85a Abs. 2 Nr. 6 MBO  
Nr. MPA-BS 6000/222/20

### Bauprodukt

Tragkonstruktion für einen Höhenversatz von Entrauchungsleitungen

Rechteckige Entrauchungskanalstücke aus Stahlblech mit der Bezeichnung ‚Lindab FireProtect‘

### Hersteller und Herstellwerk

Lindab GmbH  
Carl-Benz-Weg 18  
22941 Bargteheide

### Technische Spezifikationen

Die Bauprodukte erfüllen die Anforderungen an die harmonisierte Norm EN 12101-7:2011.

### Prüfung/Klassifizierung

Die Entrauchungskanalstücke wurden im Rahmen eines Zertifizierungsverfahrens nach EN 12101-7:2011 geprüft. Eine zusätzliche Prüfung wurde an einer Tragkonstruktion für eine vertikale Installation der Entrauchungsleitungen bis zu einer Höhendifferenz von maximal 15 m erfolgreich vorgenommen (Prüfbericht Nr. 3765/1046 vom 21.03.2007).

### Überwachung

Die Produktion und die werkseigene Produktionskontrolle werden jährlich auf der Grundlage eines unbefristet geltenden Zertifizierungsvertrages überwacht.

### Gültigkeit

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 07.02.2020 ausgestellt und gilt längstens bis zum 24.03.2027, solange weder das Bauprodukt noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Zertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht.

Braunschweig, 25.03.2022

Dr.-Ing. S. Lehmborg



Seite 1 von 1